



VARIANTE

CONDOTTA FONGE NERE SLARGO STRADA C
PROFILO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

IL PROGETTISTA:

Dott. Arch Giovanni TIVEDDU

Dott. Ing. Roberto CRISTIANI


TAVOLA	3.3
--------	-----

Dott. Ing. Roberto CRISTIANI - STUDIO SASSARI - VIA MONSIGNOR MARONGIU, 30 - TEL 335/6524741 pec roberto.cristiani@ingpec.eu

slargo strada C

[[strada C

RAPPORTO DISTANZE 1: 1000
RAPPORTO ALTEZZE 1: 100



Rete idropotabile

Q.Rif. 20,00

NOME PICCHETTO	F01	F02	F03
No. PICCHETTO	1	2	3
QUOTE TERRENO	24,70	24,83	24,97
QUOTE ASSE TUBO	23,30	23,43	23,57
QUOTE FONDO SCAVO	23,08	23,25	23,35
DISLIVELLO (Qt-QFS)	-1,63	-1,63	-1,63
DISTANZE PARZIALI	13,00	13,00	
DISTANZE PROGRESSIVE	0,00	13,00	26,00
DISTANZE PARZIALI SVILUPPATE	13,00	13,00	
DISTANZE PROGRESSIVE SVILUPPATE	0,00	13,00	26,00
DISTANZE ETTOMETRICHE	0		
CARATTERISTICHE DELLA CONDOTTA	PVC SN4 DN 200		

